



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕХНОТЕКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10, этаж 4, помещение 19.

Основной государственный регистрационный номер 1030203893169.

Телефон: 8(347) 286-52-28 Адрес электронной почты: info@technotecs.ru

в лице Генерального директора Фазлыева Марата Мунировича

**заявляет, что** Аппараты воздушного охлаждения, типов БМГ, АВМ, АВГ, 2АВГ, АВЗ, АВЗ-Д, АВГ-В, АВГ-ВВ, АВШ работающие под избыточным давлением свыше 0,05 МПа до 16,0 МПа, вместимостью от 0,1 до 4,09 м<sup>3</sup>, рабочая среда – газ (группа 1,2) 3,4 категории согласно таблиц 1,2 приложения № 1 к ТР ТС 032/2011 и рабочая среда - жидкость (группа 1,2) 1 и 2 категории согласно таблиц 3,4 приложения № 1 к ТР ТС 032/2011.

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕХНОТЕКС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10, этаж 4, помещение 19.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 450028, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Гвардейская, дом 55а.

Филиал: 452615, Россия, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кооперативная, здание 2/1.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.11.110-019-50814179-2020 «Аппараты воздушного охлаждения. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 7309005100

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 09-17/25-1085 от 17.09.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МОНТЕ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.32945.ИЛ12);

Обоснования безопасности № 948.23.081.00.00.00.000 ОБ;

Руководства по эксплуатации № 948.23.081.00.00.00.000 РЭ;

Паспорта № 948.23.081.

Схема декларирования соответствия: 1Д

**Дополнительная информация**

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ ISO 13706-2011 "Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования", ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80) "Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия", ГОСТ 34347-2017 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Условия хранения 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения до переконсервации 24 месяца. Назначенный срок службы 30 лет. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.09.2030 года включительно**

М.П.

Фазлыев Марат Мунирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.30445/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.09.2025 года